

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

OBO-Bettermann GmbH & Co.  
Hüingser Ring 52  
58710 Menden Ortsteil Lendringsen

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Verbindungsdose**  
**Connecting box**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Prüfzeichen für die  
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Certification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

**DIN VDE 0606 Teil 1:1984-11**

Aktenzeichen: 2480-1410-0701 / 30MGS T12 / SI  
*File ref.:*

Ausweis-Nr.: 117484

*Licence No.:*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 1999-01-18

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Abteilung für Zertifizierung  
*VDE Testing and Certification Institute*  
*Department for Certification*

Blatt 1  
*page*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Licence No.

117484

Blatt /  
page

2

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

OBO-Bettermann GmbH & Co., Hüngser Ring 52,  
58710 Menden Ortsteil Lendringsen

Aktenzeichen / File ref.

2480-1410-0701 / 30MGS TI2 / SI

Datum / Date

1999-01-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 117484.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 117484.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
Annual fee units

### Verbindungsdose Connecting box

0,93

Typ(en) / Type(s):

B9/T (Best.-Nr. 2001802)

0,93

B9/T leer (BEst.-Nr. 2001810)

0,93

B9/T NL (Best.-Nr. 2001829)

0,93

B9/T Rot (Best.-Nr. 2001837)

0,93

Nennspannung  
Rated voltage

AC 400 V

Nennquerschnitt  
Cross-section area

6 mm<sup>2</sup>

Schutzart  
Degree of protection

IP 67

1,86

Anbringungsart  
Method of mounting

Ap-Verlegung  
surface mounting

0,93

Weitere Angaben vergleiche

Nr. 1

Anlage

No. 1

*Additional details see appendix*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Licence No.  
117484

Blatt /  
page  
3

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

OBO-Bettermann GmbH & Co., Hüngser Ring 52,  
58710 Menden Ortsteil Lendringsen

Aktenzeichen / File ref.

2480-1410-0701 / 30MGS TI2 / SI

Datum / Date

1999-01-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 117484.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 117484.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
Annual fee units

Ausführung  
*Details*


Wahlweise mit Klemmstein Typ VBX/KL 60 (geprüft  
unter Az. 2480-1440-1033)  
*with or without terminal block type VBX/KL60 (  
tested under Ref. No. 2480-1440-1033)*

**Summe der Jahresgebühren-Einheiten**  
*Sum of annual fee units*

**7,44**

=====

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Abteilung TI  
*Department TI*

i.A. 

i.A. 